

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Липецкой области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД и ПР по Данковскому, Лебедянскому и Краснинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Данков, ул. Кирова 119, тел. 6-65-32

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №1/1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением

«Специальная школа-интернат г. Данкова»»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с 18 января 2021г. по 12 февраля 2021г. проведено мероприятие по надзору государственным инспектором Данковского, Лебедянского и Краснинского районов Липецкой области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Липецкой области капитаном внутренней службы Баклыковым С.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Данкова» М.В. Аксеновой, заместителем директора ГБОУ «Специальная школа-интернат г. Данкова» Н.В. Кротовой

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная школа-интернат г. Данкова» по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Мира, д.42</b>				
1	Обеспечить высоту эвакуационного выхода не менее 1,9м.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ ч.2 ст. 53; Свод правил 1.13130.2020 п.4.2.18.	27.09.2021г.	
2	В коридоре 2-го этажа пожарный извещатель установить на высоте 1,5м.	Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ ст. 83; п.13.13.1 СП 5.13130.2009*	27.09.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в \_\_\_\_\_ 2021 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Данковского, Лебедянского и Краснинского районов Липецкой области по пожарному надзору капитан внутренней службы



Баклыков С.А

"12 " февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

"12" 02 2021 г.